



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE

Włodawa, dnia 22 marca 2024 r.

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa>

ONS-HK.9031.1.10.2024

MPGK Sp. z o.o. we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa
(poczta elektroniczna)

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej, sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, zawartymi w sprawozdaniach z badań:

z dnia 13.03.2024 r.:

- 1) **Nr SB/26486/03/2024**, punkt poboru – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Włodawa - studnia głębinowa nr 1b,
 - 2) **Nr SB/26487/03/2024**, punkt poboru – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Włodawa - studnia głębinowa nr 3z,
 - 3) **Nr SB/26488/03/2024**, punkt poboru – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Włodawa - studnia głębinowa nr 4,
 - 4) **Nr SB/26489/03/2024**, punkt poboru – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Włodawa - studnia głębinowa nr 8,
 - 5) **Nr SB/26490/03/2024**, punkt poboru – hydrofornia,
oraz w sprawozdaniu z badań z dnia 19.03.2024 r.:
- 1) **Nr SB/29196/03/2024**, punkt poboru – Oczyszczalnia Ścieków, ul. Graniczna 7 pomieszczenie socjalne.

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.03.2024 r. zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Włodawa - studnia głębinowa nr 1b, studnia głębinowa nr 3z, studnia głębinowa nr 4, studnia głębinowa nr 8, hydrofornia i Oczyszczalnia Ścieków, ul. Graniczna 7 pomieszczenie socjalne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej, zawartymi w sprawozdaniach z badań z dnia 13.03.2024 r. **Nr SB/26486/03/2024, Nr SB/26487/03/2024, Nr SB/26488/03/2024, Nr SB/26489/03/2024, Nr SB/26490/03/2024**, oraz w sprawozdaniu z badań z dnia 19.03.2024 r. **Nr SB/29196/03/2024** sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43 - 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A stwierdza przydatność produkowanej wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Woda z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włodawie

mgr inż. Mariusz Januszko

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa