
Zapytanie odnośnie podłączenia do kanalizacji deszczowej

biurozwik@mpgk.wlodawa.pl <biurozwik@mpgk.wlodawa.pl>
Do: Pracownia MAX <domynamaxa@gmail.com>

16 marca 2026 13:58

Dzień dobry

W załączeniu skan pisma MPGK Spółka z o.o. we Włodawie - informuje, że kanalizacja deszczowa *kd200* ułożona w działce gruntu nr 238/7 nie jest w zarządzie MPGK Sp. z o.o. a właścicielem tej kanalizacji jest firma, która wybudowała budynki handlowo-usługowe na działce nr 238/7.

Najbliższa sieć kanalizacji do odprowadzania wód opadowych i roztopowych znajduje się w skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 816 (Aleja Józefa Piłsudskiego) z drogą gminną nr 104259L (ulica Koszarowa) – najbliższa studzienka kanalizacyjna w odległości ok. 189 m mierząc w linii prostej od północno-wschodniego narożnika granic działki nr 238/6 w kierunku północno-wschodnim (mierząc terenami działek drogowych około 243 m).

Bliższa drogowa instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych znajduje się w drodze powiatowej nr 1737L (ulica Długa), studzienka kanalizacyjna w odległości ok. 140 m w kierunku północnym od północno-zachodniego narożnika granic działki nr 238/6, ta kanalizacja jest własnością Zarządu Dróg Powiatowych.

Mając na uwadze powyższe wskazane jest lokalne zagospodarowanie wód opadowych poprzez rozsączanie do gruntu w terenie działki nr 238/6 w bezpiecznej odległości od budynków i podziemnego uzbrojenia terenu.

Specjalista ds. wod-kan
Tomasz Czosnecki

--

MPGK Sp. z o.o.


[22 - 200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22](#)

tel. /082/572 12 76, fax /082/ 572 65 91, e-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl

NIP 565-000-01-19, REGON 110042418

KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS

[Ukryto cytowany tekst]

 [pismo ZWiK_686_2026 do_dz238p6 o_kd200_w_dz238p7 Długa_Tartaczna.pdf](#)
335K